

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60154100

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

0010--21188971 005

21.01.2021

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstr. 26
32758 Detmold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

S.C. Weidmüller Interface
Romania S.R.L.
Strada 66 Nr. 8
437345 Tautii Magheraus
Romania

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 62852:2014
EN 62852:2015



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111234654

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

PV Komponente (elektrisch) für BOS / PV-Steckverbinder

Bezeichnung : PV-Stick- (Stecker) 11
: PV-Stick+ (Buchse)

Bemessungsspannung : DC 1500 V
Bemessungsstrom : 30 A
Umgebungstemp.-bereich : -40°C bis +85°C
Obere Grenztemperatur : 115°C
Schutzart : IP 65

Verwendbar mit aufgeführten Leitungstypen in der Aufbau-
übersicht und Montageanleitung

Hinweis: Ersetzt Zertifikat R60121902.

11

ANLAGE (Appendix): 1, 1-4

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



A. Dolya